



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, Уфа, Республика Башкортостан, 450064
Телефон: (347) 279-98-95, факс: (347) 279-97-49
E-mail: zap@rosnadzor.ru; <http://www.zural.gosnadzor.ru>

450075, г.Уфа, ул.
Достоевского, д. 99/а
(место составления)

« 03 » декабря 2018 г.
(дата составления акта)
15 ч 00 мин
(время составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ №29-14/ 6920(П)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Уфимская
городская башкирская гимназия № 20 имени
Мустафиной Фатимы Хамидовны» городского
округа город Уфа Республики Башкортостан (далее
– МБОУ «УГБГ №20 им. Ф.Х. Мустафиной»)
(полное наименование проверяемого юридического лица или физического, инв. субъекта
индивидуального предпринимателя)

Должностным лицом Западно-Уральского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор):

Файзуллин
Фанис Мустаевич

Главный государственный инспектор отдела
государственного энергетического надзора по Республике
Башкортостан Западно-Уральского управления Ростехнадзора

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.10.2018 № 6920-р/03 «о проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уфимская городская башкирская гимназия № 20 имени Мустафиной Фатимы Хамидовны» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – МБОУ «УГБГ №20 им. Ф.Х. Мустафиной»), в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2018 год с 06.11.2018 по 03.12.2018 проведена плановая выездная проверка в отношении МБОУ «Гимназия № 20 им. Ф.Х.Мустафиной», ИНН 0278052410, с целью осуществления федерального государственного энергетического надзора.

Законному представителю юридического лица МБОУ «Гимназия № 20 им. Ф.Х.Мустафиной» с углубленным изучением отдельных предметов», предписываем:
выявленные и устранить ниже перечисленные нарушения обязательных требований:

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрированы Минюстом России 22. января 2003 г., рег. № 4145) (ПТЭ ЭП); Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. Минтруда России от 24.07.2013 г. №328н, зарегистрированы Минюстом России от 12.12.2013 № 30593 (ПО ТЭУ); Правила устройства электроустановок Минэнерго СССР, 10 декабря 1979 г. (с изменениями от 20 июня 2003 г.). (ПУЭ);

№ № п/п	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения замечаний
1.	Не обеспечивается проведение технического обслуживания согласно утвержденного Плана-графика планово-предупредительных ремонтов основного оборудования электроустановок	П. 1.6.1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6, Зарегистрированы Минюстом России 22. января 2003 г., рег. № 4145	28.02.2019
2.	Не ведется журналы учета и содержания средств защиты.	П. 1.4.2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261.	28.02.2019
3.	Отсутствуют надписи, на пускорегулирующих аппаратах, установлены вне электрощитовых.	П.2.12.5., Приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6, зарегистрированных в Минюсте РФ 22 января 2003 г., рег. № 4145.Правила устройства электроустановок п.3.1.7, п. 4.1.3	28.02.2019
4.	Не проводятся визуальные осмотры видимой части, осмотры заземляющего устройства в вводном распределительном устройстве 0,4кВ электрооборудования.	П. 2.7.8, Приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6, Зарегистрированы Минюстом России 22. января 2003 г., рег. № 4145.	28.02.2019
5.	Отсутствует разработанный ответственным за электрохозяйство перечень работ разрешенных к производству в порядке текущей эксплуатации.	П. 8.1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утвержденных приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года N 328н (В редакции, введенной в действие с 19 октября 2016 года приказом Минтруда России от 19 февраля 2016 года N 74н.	28.02.2019
6.	Отсутствует распоряжение о «Порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок». Ключи от электроустановок должны находиться на учете у оперативного персонала.	П. 3.13. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утвержденных приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года N 328н (В редакции, введенной в действие с 19 октября 2016 года приказом Минтруда России от 19 февраля 2016 года N 74н.	28.02.2019

Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее до

28.02.2019 года направить (начальнику) руководителю **отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: г.Уфа, ул. Мира, 14**, уведомление об исполнении предписания.

(Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.)

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание выдал:

(подпись)



Файтуллин Ф.М.

(фамилия, имя, отчество)

Один экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:



Отметка об отказе от ознакомления и получения экземпляра предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица) производящих проверку)